

|                                                                                   |                                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Proces: ZW - Zaopatrzenie w wodę i oprowadnie ścieków | ZW-VPWK-01-01-03<br>Data publikacji: 2016/12/21 |
|                                                                                   | Informacja o jakości wody                             | Strona 1/1                                      |

**Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
dostarczonej przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach mieszkańcom Gminy Zbroslawice w II kwartale 2023 r.**

| Ujęcia wody | Zasilane dzielnice , ulice | WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY |                                              |              |                                        |                              |                                    |                                |                              |
|-------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|             |                            | Barwa<br>mg/l          | Przewodność<br>elektryczna<br>własciwa uS/cm | Odczyn<br>pH | Stężenie<br>żelaza<br>ogólnego<br>µg/l | Stężenie<br>chlorków<br>mg/l | Stężenie<br>wolnego chloru<br>mg/l | Twardość<br>mg/l CaCO3<br>/ dH | Stężenie<br>azotanów<br>mg/l |
| SUW Miedary | ul.Witosa (Domy Celne)     | < 5                    | 434,0                                        | 7,8          | 28                                     | 10,3                         | <0,1                               | 223 / 12,5                     | 2,1                          |
| Normatywy   |                            | do 15                  | 2 500                                        | 6,5 - 9,5    | 200                                    | 250                          | 0,3                                | 60 - 500<br>/ 3,4 - 28         | 50                           |