



**PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA  
PRÓBY SZCZELNOŚCI, DEZYNFEKCJI I PŁUKANIA  
przyłącza wodociągowego**

INWESTOR /imię i nazwisko; nazwa firmy/	
Lokalizacja inwestycji /ulica, miejscowość, nr działki/	
Rodzaj przyłączanego obiektu /budynek mieszkalny, usługowy, inny/	
Wykonawca /nazwa firmy/	

**DANE TECHNICZNE PRZYŁĄCZA**

długość całkowita rurociągu [m]		materiał [PE, PE-RC, PE-TS]	
średnica rurociągu [mm]		rodzaj wykonanego włączenia	
głębokość ułożenia [m]		rodzaj połączeń	

**PRÓBA SZCZELNOŚCI PRZYŁĄCZA**

**Data przeprowadzenia próby**

rodzaj wykonanej próby	hydrauliczna		pneumatyczna		temperatura powietrza	
czas próby wstępnej w badanym rurociągu 24h					zabudowany manometr ciśnieniowy tarczowy z ważną cechą legalizacyjną i poniższymi danymi:	
czas próby właściwej w badanym rurociągu 30 minut					klasa dokładności	0,6
wartość ciśnienia wstępnego w badanym rurociągu 0,6 MPa					średnica	160 mm
wartość ciśnienia właściwego w badanym rurociągu 1,0 MPa					zakres pomiarowy	do 1,6 MPa
wycieki wody z badanego rurociągu	TAK		NIE		<b>wynik przeprowadzonej próby</b> /pozytywny, negatywny/	

**DEZYNFEKCJA PRZYŁĄCZA**

**Data przeprowadzenia dezynfekcji**

zastosowany środek		stężenie środka [mg/l]	
czas pozostawienia roztworu		pojemność sieci wodociągowej [m <sup>3</sup> ]	

**PŁUKANIE PRZYŁĄCZA**

**Data przeprowadzenia płukania**

zastosowany czynnik		krotność płukania						
odprowadzenie czynnika z płukania	kanalizacja	beczkowóz		pobranie próby wody do badania	TAK		NIE	

Komisja w niżej wymienionym składzie na podstawie wyników przeprowadzonej próby ciśnieniowej dopuszcza/ nie dopuszcza\* przyłącze wodociągowe do odbioru końcowego i uznaje / nie uznaje\* ją za szczelną

**UWAGA: w przypadku przeprowadzonej próby szczelności bez udziału Przedstawiciela PWIK Sp. z o.o. należy bezwzględnie dołączyć dokumentację fotograficzną lub filmową obejmującą zakres badania (widoczny musi być m.in. manometr i badany odcinek). Materiały należy przestać na adres mailowy odbiory.pwik@veolia.com**

**KOMISJA W SKŁADZIE**

<b>Inwestor (przedstawiciel)</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Przedstawiciel PWIK Sp. z o.o.</b>

\*NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ

Wnioski / uwagi / polecenia .....  
.....  
.....  
.....  
.....

#### WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA PRÓB SZCZELNOŚCI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

1. Przygotowanie przyłącza wodociągowego, zestawu do przeprowadzania próby szczelności, oraz przeprowadzenie próby szczelności leżą w gestii Inwestora.
2. Próbę zaleca się wykonać przy użyciu docelowego medium – wody.
3. Manometr należy zamontować w konsoli wodomierzowej w sposób umożliwiający łatwy odczyt wskaźnika.
4. Manometr powinien być sprawny, posiadać zakres roboczy do 1,6 MPa, oraz posiadać czytelną podziałkę.
5. Czas próby to minimum 30 minut na ciśnieniu 1 MPa.

---

#### **INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:**

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (dalej: „RODO”) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO w odniesieniu do niżej wymienionych punktów:

- w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wzajemnych rozliczeń będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji,
- w celu przedstawienia oferty usług własnych będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego,
- w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta będą przechowywane przez czas trwania umowy,
- w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji,

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.

W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowo, prawne, informatyczne, świadczącym usługi badania satysfakcji klienta, spółkom z Grupy Veolia.

Państwa dane osobowe mogą być transferowane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), w szczególności w związku z korzystaniem przez Veolia z globalnych rozwiązań IT. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich, wobec których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony. W wypadku państw trzecich, wobec których taka decyzja nie została wydana, transfer danych może być każdorazowo dokonywany z zachowaniem jednego z rozwiązań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, o którym mowa w rozdziale V RODO. Informacje o zabezpieczeniach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym można uzyskać kontaktując się z Inspektorem ochrony danych osobowych.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informujemy również, że współadministratorami Państwa danych osobowych są:

- PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Opolskiej 51,
- Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ulicy Puławskiej 2.

Z Inspektorem ochrony danych osobowych w spółkach wymienionych powyżej mogą się Państwo kontaktować pod adresem: [inspektor.pl.vpol@veolia.com](mailto:inspektor.pl.vpol@veolia.com).

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem <https://www.pwik-tg.pl/strefa-klienta/polityka-prywatnosci/> lub w siedzibie Spółki przy ul. Opolskiej 51