


| | | |
|---|---|---|
|  | Proces: ZW - Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków | ZW-VPWK-01-01-03 Data publikacji: 2016/12/21 |
| | Informacja o jakości wody | Strona 1/1 |

**Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 dostarczonej przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach mieszkańcom Gminy Woźniki w I kwartale 2024 r.**

| Ujęcia wody | Zasilane miejscowości | WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY | | | | | | | |
|------------------|--|------------------------|---|------------------|--|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|
| | | Barwa mg/l | Przewodność elektryczna właściwa uS/cm | Odczyn pH | Stężenie żelaza ogólnego ug/l | Stężenie chlorków mg/l | Stężenie wolnego chloru mg/l | Twardość mg/l CaCO ₃ / dH | Stężenie azotanów mg/l |
| SUW Woźniki | Woźniki | < 5 | 331,0 | 7,7 | 30 | < 5 | <0,1 | 196/ 10,9 | < 2,0 |
| SUW Psary | Psary, Babienica, Kamienica, Lubsza, Piasek, Smolana Buda, Sośnica, Dyrdy | < 5 | 560,0 | 7,7 | 29 | 9,5 | <0,1 | 297 / 16,7 | < 2,0 |
| SUW Pakuły | Pakuły, Skrzęsówka, Ligota Woźnicka, Gorole, Czarny Las, Nigolewka, Huta Korola, Kamieńskie Młyny, Drogobycz, Niw. Okraqlik | < 5 | 550,0 | 7,9 | 32 | 9,9 | <0,1 | 288/ 16,2 | < 2,0 |
| ujęcie Dąbrowa | Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Mała, Kolonja Woźnicka, Polski las | < 5 | 791,0 | 7,4 | 33 | 7,6 | <0,1 | 481/ 26,9 | 21 |
| Normatywy | | do 15 | 2 500 | 6,5 - 9,5 | 200 | 250 | 0,3 | 60 - 500 / 3,4 - 28 | 50 |