

	Proces: ZW - Zaopatrzenie w wodę i oprowadnie ścieków	ZW-VPWK-01-01-03 Data publikacji: 2016/12/21
	Informacja o jakości wody	Strona 1/1

**Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczonej przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach mieszkańcom Gminy Tarnowskie Góry w II kwartale 2025 r.**

Ujęcia wody	Zasilane dzielnice , ulice	WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY							
		Barwa mg/l	Przewodność elektryczna właściwa uS/cm	Odczyn pH	Stężenie żelaza ogólnego µg/l	Stężenie chlorków mg/l	Stężenie wolnego chloru mg/l	Twardość mg/l CaCO3 /stopnie dH	Stężenie azotanów mg/l
SUW Koehler	Centrum Tarnowskich Gór, Osada Jana, Lasowice	< 5	1011,0	7,1	<20	83,0	<0,1	429/ 24,1	42,0
Ujęcie nr III Ul. Opolska		< 5	453,0	7,6	<20	13,0	<0,1	231 / 13,0	4,8
SUW Miedary GPW Katowice	Bobrowniki, Repty Śląskie, Osiedle Przyjaźń Stare Tarnowice, Osiedle Fazos, Osiedle Kolejarzy Osiedle Chemik, Osiedle Gruzelki Pniowiec, Sowice	< 5	455,0	7,6	20	8,7	<0,1	231 / 13,0	4,4
Ujęcie Opatowice	Osiedle Przyjaźń	< 5	770,0	7,4	20	50,0	<0,1	380 / 21,4	43,0
Ujęcie GCR	Szpital im.Hagera, GCR Repty	< 5	890,0	7,4	<20	46,0	< 0,1	439 / 24,6	31,0
Ujęcie "CHM"	Os. Chemik, Os. Gruzelki, Strzybnica Pniowiec, Sowice	< 5	636,0	7,5	<20	25,0	<0,1	296/ 16,6	14,0
SUW Prefabet	Rybna, Strzybnica - domy jednorodzinne	< 5	410,0	7,8	38	15,0	<0,1	200 / 11,2	< 2,0
Normatywy		do 15	2500	6,5 - 9,5	200	250	0,3	60-500 /3,4-28	50