

	Proces: ZW - Zaopatrzenie w wodę i oprowadnie ścieków	ZW-VPWK-01-01-03 Data publikacji: 2016/12/21
	Informacja o jakości wody	Strona 1/1

**Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczonej przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach mieszkańcom Gminy Tarnowskie Góry w IV kwartale 2025 r.**

Ujęcia wody	Zasilane dzielnice , ulice	WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY							
		Barwa mg/l	Przewodność elektryczna właściwa uS/cm	Odczyn pH	Stężenie żelaza ogólnego µg/l	Stężenie chłorków mg/l	Stężenie wolnego chloru mg/l	Twardość mg/l CaCO3 /stopnie dH	Stężenie azotanów mg/l
SUW Koehler	Centrum Tarnowskich Gór, Osada Jana, Lasowice	< 5	1019,0	7,0	<20	84,0	<0,1	449/ 25,2	39,0
Ujęcie nr III Ul. Opolska		< 5	458,0	7,8	<20	14,0	<0,1	230 / 13,0	5,4
SUW Miedary GPW Katowice	Bobrowniki, Repty Śląskie, Osiedle Przyjaźń Stare Tarnowice, Osiedle Fazos, Osiedle Kolejarzy Osiedle Chemik, Osiedle Gruzelki Pniowiec, Sowice	< 5	483,0	7,7	20	14,0	<0,1	242 / 13,6	4,9
Ujęcie Opatowice	Osiedle Przyjaźń	< 5	795,0	7,5	20	52,0	<0,1	366 / 20,6	42,0
Ujęcie GCR	Szpital im.Hagera, GCR Repty	< 5	759,0	7,7	<20	41,0	< 0,1	365 / 20,4	28,0
Ujęcie "CHM"	Os. Chemik, Os. Gruzelki, Strzybnica Pniowiec, Sowice	< 5	646,0	7,5	<20	29,0	<0,1	304 / 17,1	12,0
SUW Prefabet	Rybna, Strzybnica - domy jednorodzinne	< 5	419,0	7,8	22	15,0	<0,1	197 / 11,0	< 2,0
Normatywy		do 15	2500	6,5 - 9,5	200	250	0,3	60-500 /3,4-28	50