VEOLIA	Proces: ZW - Zaopatrzenie w wodę i oprowadznie ściekow	ZW-VPWK-01-01-03 Data publikacji: 2016/12/21
	Informacja o jakości wody	Strona 1/1

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczonej przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach mieszkańcom Gminy Miasteczko Śląskie w III kwartale 2026 r.

Ujęcia wody	Zasilane dzielnice , ulice	WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY							
		Barwa mg/l	Przewodność elektryczna właściwa uS/cm	Odczyn pH	Stężenie żelaza ogólnego µg/l	Stężenie chlorków mg/l	Stężenie wolnego chloru mg/l	Twardość mg/l CaCO3 / dH	Stężenie azotanów mg/l
ZPW Bibiela	Miasteczko Śląskie, Żyglin, Żyglinek, Bibiela, Brynica,	**<5**	**463**	**7,4**	**<20**	**7,3**	**<0,1**	**236/ 13,4**	**1,75**
Normatywy		**Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian**	**2 500**	**6,5 - 9,5**	**200**	**250**	**0,3**	**60 - 500 /3,4 - 28**	**50**