VEOLIA	**Proces: ZW - Zaopatrzenie w wodę i oprowadznie ściekow**	ZW-VPWK-01-01-03 Data publikacji: 2016/12/21
	Informacja o jakości wody	**Strona 1/1**

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczonej przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach mieszkańcom Gminy Świerklaniec w III kwartale 2026 r.

Ujęcia wody	Zasilane dzielnice , ulice	WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY							
		Barwa mg/l	Przewodność elektryczna właściwa uS/cm	Odczyn pH	Stężenie żelaza ogólnego µg/l	Stężenie chlorków mg/l	Stężenie wolnego chloru mg/l	Twardość mg/l CaCO3 / dH	Stężenie azotanów mg/l
SUW Miedary	ul.Leśna	**< 5**	**455,0**	**7,5**	**35**	**13,5**	**<0,1**	**233 / 13,1**	**<0,50**
Normatywy		**Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian**	**2 500**	**6,5 - 9,5**	**200**	**250**	**0,3**	**60 - 500 /3,4 - 28**	**50**