VEOLIA	Proces: ZW - Zaopatrzenie w wodę i oprowadznie ściekow	ZW-VPWK-01-01-03 Data publikacji: 2016/12/21
	Informacja o jakości wody	Strona 1/1

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczonej przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach mieszkańcom Gminy Tarnowskie Góry w III kwartale 2026 r.

Ujęcia wody	Zasilane dzielnice , ulice	WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY							
		Barwa mg/l	Przewodność elektryczna właściwa uS/cm	Odczyn pH	Stężenie żelaza ogólnego µg/l	Stężenie chlorków mg/l	Stężenie wolnego chloru mg/l	Twardość mg/l CaCO3 /stopnie dH	Stężenie azotanów mg/l
SUW Koehler	Centrum Tarnowskich Gór, Osada Jana, Lasowice	< 5	993,0	7,0	<20	87,0	<0,1	432/ 24,2	37,2
Ujęcie nr III Ul. Opolska		< 5	448,0	7,4	25	13,0	<0,1	231/ 13,0	4,2
SUW Miedary GPW Katowice	Bobrowniki, Repty Śląskie, Osiedle Przyjaźń Stare Tarnowice, Osiedle Fazos, Osiedle Kolejarzy Osiedle Chemik, Osiedle Gruzełki Pniowiec, Sowice	< 5	455,0	7,5	35	13,5	<0,1	233 / 13,1	<0,50
Ujęcie Opatowice	Osiedle Przyjaźń	< 5	754,0	7,4	<20	53,0	<0,1	367 / 20,7	42,0
Ujęcie GCR	Szpital im.Hagera, GCR Repty	< 5	737,0	7,5	<20	42,0	< 0,1	359 / 20,2	30,0
Ujęcie "CHM" S2+S3	Os. Chemik, Os. Gruzełki, Strzybnica Pniowiec, Sowice	< 5	zakres od 690 do 695	zakres od 7,3 do 7,4	zakres od 20 do 37	zakres od 35 do 37	<0,1	zakres od 323 /18,1 do 328/ 18,4	zakres od 17,0 do 18,0
SUW Prefabet	Rybna, Strzybnica	< 5	409,0	7,6	28	15,7	<0,1	198 / 11,1	0,63
Normatywy		Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	2500	6,5 - 9,5	200	250	0,3	60-500 /3,4-28	50